



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
4203881369
Skógarbraut 945
Reykjanesbæ

Sýni Nr. R20022360001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 29/09/2020
Móttekið: 29/09/2020
Rannsakað: 29/09/2020

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : H1/HS Veitur - Vatnsveitan Garði - Leikskólinn
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 3°C

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 8,8°C

Örverurannsóknir

| | Mæligildi | Heimild |
|------------------------------------|-----------|---|
| E.coli 100 ml síun (ÖVA3) | 0 | ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000 |
| Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) | 0 | ISO 7899-2, 1st ed. 2000 |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) | 0 | SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod. |
| Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) | 0 | ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000 |

Eðlis- og Efnarannsóknir

| | Mæligildi | Heimild |
|------------------------|-----------|----------------------|
| **Sýrustig (pH) (EVA1) | 8,05 | ISO 10523:2012 |
| **Grugg | 0,36 NTU | IST EN ISO 7027:1999 |
| **Leiðni (EVA3) | 290 µS/cm | ISO 7888:2012 |

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. október, 2020

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Margréti Geirsdóttur Gæðastjóra.