



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
4203881369
Skógarbraut 945
Reykjanesbæ

Sýni Nr. R26022340002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/08/2026
Móttekið: 14/08/2026
Rannsakað: 14/08/2026

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 1Sveitafélagið Vogar,Vatnsveita Voga,Íþróttamiðstöð Voga/
Tílefni sýnatöku : Endurtekning
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 12°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

Mæligildi

Heimild

E.coli 100 ml síun (ÖVA3)

<1

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000,Cor 1:2007

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3)

1

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Mat sýnis

Stenst ekki gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
vegna kólígerla

Reykjavík,

16. ágúst, 2026

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025
staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því
að hafa samband við rannsóknastofuna.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Hrólfr Sigurðsson verkefnisstjóra.